

福建省德化县民政局

德化县民政局 德化县住房和城乡建设局 德化县市场监督管理局 德化县消防救援大队 关于 2025 年度养老服务“双随机、一公开” 检查情况的通报

龙浔镇、三班镇民政办，新爱心养老院、龙浔镇（盈康源）敬老院、三班镇敬老院、邻鹿养老服务有限公司德化县分公司：

根据《德化县民政局 德化县住房和城乡建设局 德化县市场监督管理局印发德化县推进养老机构“双随机、一公开”监管工作实施方案的通知》（德政民〔2022〕37号）等文件精神，2025年4月16日县民政局联合县市场监督管理局、县住房和城乡建设局、县消防救援大队开展养老机构随机抽查工作，现将检查情况通报如下：

一、现场检查存在问题：**新爱心养老院：**1.楼层配电间等防火门闭门器顺位器缺失、损坏；2.新爱心养老院未进行消防安全审验，仅有第三方机构出具的消防安全评查报告。**龙浔镇（盈康源）敬老院：**1.消控室值班人员一人未持证上岗；2.房间内喷淋头朝向不符合要求；3.层面试验消火栓未设置压力表。**三班镇敬老院：**1.开水机未贴安全标志；2.护理培训签到表与人员不一致、新入职员工培训不到位；3.突发应急预案制定不规范，人员不符（未与三班镇敬老院工作人员来制定）；4.二楼一个安全出口标志未设置；5.防火门缺失闭门器 6.消控室、水泵房、餐厅未设置应急照明灯；7 消控室值班人员未持证上岗；8.三班镇敬老院未进行消防安全审验，仅有第三方机构出具的消防安全评查报告。

二、下一步整改要求

针对检查中发现的问题，采取逐一销号方式，能够立即整改的要立即整改，限期整改的应在整改期限内整改完成确保不留隐患，闭环管理，同时进行不定期自查，确保问题有效整改。于2025年4月30日前整改完成情况（纸质版）上报县民政局养老服务股；各机构要举一反三，开展自查自纠，强化消防安全管理及人员培训。相关乡镇要加强对敬老院的指导检查，并将检查结果上报县民政局养老服务股备案。县民政局将对各养老机构问题整改情况进行复查。

下阶段，我局将继续开展养老院服务质量建设工作，贯彻落实《养老机构管理办法》《养老机构服务质量基本规范》《养老机构服务安全基本规范》《养老机构等级划分与评定》，结合关于“结合关于“福建省开展养老服务突出问题专项整治工作”，持续开展排查,提升服务质量。建立长效监管机制，实行动态巡查监管，常抓不懈，同时进一步加大宣传工作力度，努力打造安全、健康的养老环境。



德化县民政局



德化县住房和城乡建设局



德化县市场监督管理局



德化县消防救援大队

2025年4月21日